

 SANDVIK	FORMATO		Código: F.EHS.SA.007
	INSPECCION DE LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA		Versión: 02
			Página: 1 de 1

INSPECTOR:	V Samuel Obisbalvarez.		
AREA	Mine	FECHA:	05/12/25
NIVEL/ZONA:	UV18. Taller de fido.	TIPO/CLASE (Fijo o Portatil):	Portatil.

N°	DETALLES	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
1	Señalización "Lava ojos" / "Ducha de emergencia"	✓		
2	Acceso sin obstaculos	✓		
3	Estado del jalador/válvula de accionamiento	✓		
4	Presión de salida del agua	✓		
6	Orificio de salida del agua	✓		
7	Altura minima del chorro de agua (20cm.)	✓		
8	Color transparente del agua	✓		
9	Los rociadores del lava ojos y/o ducha de emergencia estan protegidos contra contaminantes	✓		
10	Estado de desague	✓		


INSPECTOR/SUPERVISOR
Nombre y apell.: Victoriano Samuel P.


JEFE DE AREA
Nombre y apell.: Oscar Villaveces de la Cruz.