

 SANDVIK	FORMATO		Código: F.EHS.SA.007
	INSPECCION DE LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA		Versión: 02 Página: 1 de 1

INSPECTOR:	<i>Viviana Sandoval Llanahuancay</i>		
AREA		FECHA:	<i>06/11/24</i>
NIVEL/ZONA:	<i>18 / cuerpos</i>	TIPO/CLASE (Fijo o Portatil):	<i>Portatil</i>

N°	DETALLES	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
1	Señalización "Lava ojos" / "Ducha de emergencia"	☒		
2	Acceso sin obstáculos	☒		
3	Estado del jalador/válvula de accionamiento	☒		
4	Presión de salida del agua	☒		
6	Orificio de salida del agua	☒		
7	Altura mínima del chorro de agua (20cm.)	☒		
8	Color transparente del agua	☒		
9	Los rociadores del lava ojos y/o ducha de emergencia estan protegidos contra contaminantes	☒		
10	Estado de desague	☒		



INSPECTOR/SUPERVISOR

 Nombre y apell.: *V. Sandoval Llanahuancay*



JEFE DE AREA

 Nombre y apell.: *D. Lora Villavega*