

 SANDVIK	FORMATO		Código: F.EHS.SA.007
	INSPECCION DE LAVAJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA		Versión: 02
			Página: 1 de 1

INSPECTOR:	Viviano Sandoval Tellechea		
AREA	Mina	FECHA:	05/10/2024
NIVEL/ZONA:	18/ cuerpos.	TIPO/CLASE (Fijo o Portatil):	Portatil

N°	DETALLES	ESTADO		OBSERVACIONES
		BUENO	MALO	
1	Señalización "Lava ojos" / "Ducha de emergencia"	✓		
2	Acceso sin obstaculos	✓		
3	Estado del jalador/válvula de accionamiento	✓		
4	Presión de salida del agua	✓		
6	Orificio de salida del agua	✓		
7	Altura minima del chorro de agua (20cm.)	✓		
8	Color transparente del agua	✓		
9	Los rociadores del lava ojos y/o ducha de emergencia estan protegidos contra contaminantes	✓		
10	Estado de desagüe	✓		


INSPECTOR/SUPERVISOR
Nombre y apell.: Viviano Sandoval Tellechea


JEFE DE AREA
Nombre y apell.: Dilan Villena De la Cruz